

ФСЖ

Акт № 9
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-
диспетчерского обеспечения

г. Москва

20.04.2016

ОАО "МОСГАЗ" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Начальника СВДГО ЮАО Колосовой Е.В., действующего на основании доверенности № 20-03/567 от 31.12.2015, с одной стороны и ЖСК "УРАН" именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" в лице председателя ЖСК Шпагиной Л.В., действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 05/15-ЖСК/ЮАО от 31.10.2014 "Исполнитель" выполнил работу по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в многоквартирном жилом доме "Заказчика" по адресу:

ул. Красного Маяка 4 кор. 2

Дата проведения работ: 20.04.2016 - 20.04.2016

Руководитель работ: мастер Иванова В.Н.

(должность, фамилия и инициалы)

Состав бригады: Атамась А.В., Васильев О.В., Дуюн В.Н., Морозов К.С., Пигарев В.В., Пигарев В.Н.

Представитель управляющей компании: председатель правления Шпагина Л.В.

(должность, фамилия и инициалы)

Работы проведены в соответствии с инструкцией № 3

В доме газифицировано: **492** квартир - общей жилой площадью: **21915.4** кв.м., в которых установлено: плит - **389** шт., вар. панелей - **103** шт., дух. шкафов - **19** шт., проточ. водонагревателей - **0** шт., емкостных водонагревателей - **0** шт.

В соответствии с настоящим актом обслужено внутридомового (в т.ч. проложенных в подъездах) и внутриквартирного газового оборудования в **451** квартирах - общей жилой площадью: **20262.9** кв.м., плит - **350** шт., вар. панелей - **99** шт., дух. шкафов - **19** шт., проточ. водонагревателей - **0** шт., емкостных водонагревателей - **0** шт.

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения выполнено в квартирах №№:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,

Замечания

1. Из-за отсутствия доступа ПТО не проводилось в квартирах №№:

41, 143, 192, 199, 204, 218, 226, 243, 248, 257, 258, 266, 270, 275, 279, 280, 289, 292, 300, 302, 307, 320, 333, 349, 364, 369, 380, 387, 394, 395, 407, 411, 426, 433, 438, 441, 449, 457, 462, 463, 477,

2. Другие замечания: Дефектная ведомость №317, Уведомление №633, Уведомление № 634

Заказчик: Шпагина Л.В./

подпись

м.п.



Колосова Е.В./

подпись

от 20.04.2016

Кому: ЖСК "УРАН"

На основании норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП, Вам необходимо устранить нарушения по адресу:

ул. Красного Маяка 4 кор. 2

Лист 1 Листов 3

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
1	кв.№ 202, кв.№ 244, кв.№ 245, кв.№ 252, кв.№ 381, кв.№ 424, кв.№ 435, кв.№ 455, кв.№ 484, кв.№ 487,	Газопровод не доступен для обслуживания
2	кв.№ 10, кв.№ 13, кв.№ 14, кв.№ 59, кв.№ 63, кв.№ 70, кв.№ 110, кв.№ 123, кв.№ 145, кв.№ 160, кв.№ 174, кв.№ 194, кв.№ 202, кв.№ 209, кв.№ 211, кв.№ 244, кв.№ 245, кв.№ 264, кв.№ 323, кв.№ 324, кв.№ 353, кв.№ 386, кв.№ 430, кв.№ 434, кв.№ 466, кв.№ 472, кв.№ 473, кв.№ 490,	Лишние резьбовые соединения
3	кв.№ 286,	Газопровод проложен под мойкой
4	кв.№ 202,	Газопровод проложен по полу
5	кв.№ 1, кв.№ 4, кв.№ 6, кв.№ 33, кв.№ 37, кв.№ 43, кв.№ 44, кв.№ 54, кв.№ 55, кв.№ 58, кв.№ 59, кв.№ 63, кв.№ 66, кв.№ 67, кв.№ 72, кв.№ 73, кв.№ 77, кв.№ 81, кв.№ 92, кв.№ 96, кв.№ 107, кв.№ 110, кв.№ 116, кв.№ 117, кв.№ 129, кв.№ 133, кв.№ 137, кв.№ 168, кв.№ 188, кв.№ 203, кв.№ 233, кв.№ 245, кв.№ 260, кв.№ 264, кв.№ 274, кв.№ 276, кв.№ 290, кв.№ 297, кв.№ 311, кв.№ 313, кв.№ 316, кв.№ 332, кв.№ 343, кв.№ 346, кв.№ 353, кв.№ 374, кв.№ 401, кв.№ 405, кв.№ 408, кв.№ 415, кв.№ 415, кв.№ 418, кв.№ 424, кв.№ 429, кв.№ 432, кв.№ 439, кв.№ 440, кв.№ 443, кв.№ 447, кв.№ 455, кв.№ 458, кв.№ 466, кв.№ 471, кв.№ 473, кв.№ 474, кв.№ 476, кв.№ 479, кв.№ 481, кв.№ 485, кв.№ 486, кв.№ 488, кв.№ 492,	Электропроводка проложена вблизи газопровода
6	кв.№ 415, кв.№ 440, кв.№ 459, кв.№ 464, кв.№ 469, кв.№ 481,	Не окрашен участок газопровода
7	кв.№ 14, кв.№ 31, кв.№ 51, кв.№ 173, кв.№ 174, кв.№ 176, кв.№ 212, кв.№ 242, кв.№ 350,	Не закреплен опуск на газовый прибор
8	кв.№ 22, кв.№ 44, кв.№ 99, кв.№ 110, кв.№ 155, кв.№ 168, кв.№ 214, кв.№ 238, кв.№ 254, кв.№ 301, кв.№ 303, кв.№ 328, кв.№ 385, кв.№ 480, кв.№ 484,	Варочная панель и духовой шкаф установлены на одно отключающее устройство
9	кв.№ 247, кв.№ 483,	Заделана решетка вентканала
10	кв.№ 73, кв.№ 117, кв.№ 123, кв.№ 139, кв.№ 466, кв.№ 488,	Несертифицированная подводка
11	кв.№ 9, кв.№ 21, кв.№ 45, кв.№ 54, кв.№ 57, кв.№ 92, кв.№ 96, кв.№ 101, кв.№ 119, кв.№ 175, кв.№ 210, кв.№ 245, кв.№ 281, кв.№ 283, кв.№ 317, кв.№ 424, кв.№ 435, кв.№ 451, кв.№ 455, кв.№ 484, кв.№ 492,	Газовый кран недоступен для обслуживания
12	кв.№ 131, кв.№ 273, кв.№ 381, кв.№ 481,	Отсутствует ручка крана 1/2
13	кв.№ 35, кв.№ 69, кв.№ 70, кв.№ 419, кв.№ 420, кв.№ 423, кв.№ 427, кв.№ 428, кв.№ 442, кв.№ 445, кв.№ 446, кв.№ 450, кв.№ 454, кв.№ 458, кв.№ 459, кв.№ 460, кв.№ 461, кв.№ 478, кв.№ 483, кв.№ 489, кв.№ 490, кв.№ 493,	Не закреплен газовый стояк
14	кв.№ 491,	Газопровод замурован в стену
15	кв.№ 175, кв.№ 210,	Газопровод закрыт фальшстеной

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
16	кв.№ 2, кв.№ 4, кв.№ 5, кв.№ 8, кв.№ 13, кв.№ 31, кв.№ 37, кв.№ 48, кв.№ 54, кв.№ 59, кв.№ 67, кв.№ 82, кв.№ 84, кв.№ 125, кв.№ 136, кв.№ 263, кв.№ 359, кв.№ 379, кв.№ 418, кв.№ 423, кв.№ 425, кв.№ 427, кв.№ 428, кв.№ 437, кв.№ 442, кв.№ 444, кв.№ 458, кв.№ 460, кв.№ 465, кв.№ 466, кв.№ 468, кв.№ 469, кв.№ 470, кв.№ 475, кв.№ 476, кв.№ 488,	Футляр заделан не по ТУ
17	кв.№ 39, кв.№ 123, кв.№ 425, кв.№ 453, кв.№ 481,	Не укомплектован газовый прибор
18	кв.№ 9, кв.№ 22, кв.№ 37, кв.№ 54, кв.№ 58, кв.№ 70, кв.№ 72, кв.№ 129, кв.№ 133, кв.№ 175, кв.№ 255, кв.№ 265, кв.№ 283, кв.№ 284, кв.№ 288, кв.№ 293, кв.№ 301, кв.№ 303, кв.№ 366, кв.№ 398, кв.№ 405, кв.№ 419, кв.№ 424, кв.№ 425, кв.№ 431, кв.№ 450, кв.№ 451, кв.№ 456, кв.№ 461, кв.№ 484, кв.№ 492,	Установлена принудительная вентиляция в вентканале
19	кв.№ 13, кв.№ 14, кв.№ 59, кв.№ 69, кв.№ 259, кв.№ 271, кв.№ 348, кв.№ 381, кв.№ 402, кв.№ 418, кв.№ 422, кв.№ 442, кв.№ 443, кв.№ 451, кв.№ 455, кв.№ 487, кв.№ 489, кв.№ 490,	Гибкая подводка пересекает газовый стояк
20	кв.№ 70,	Установлено два крана 1/2 на один прибор
21	кв.№ 282,	Отсутствует решетка вентиляционного канала
22	кв.№ 391,	Газовая плита в антисанитарном состоянии
23	кв.№ 139, кв.№ 174, кв.№ 244, кв.№ 245, кв.№ 386, кв.№ 490,	Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа
24	кв.№ 113, кв.№ 184, кв.№ 216, кв.№ 250, кв.№ 298, кв.№ 339, кв.№ 400, кв.№ 425, кв.№ 444, кв.№ 468,	Освободить газопровод от посторонних предметов
25	кв.№ 176, кв.№ 491,	Сломана дверь духового шкафа
26	кв.№ 365,	Газопровод проложен в коробе
27	кв.№ 9, кв.№ 13, кв.№ 37, кв.№ 45, кв.№ 57, кв.№ 170, кв.№ 198, кв.№ 214, кв.№ 217, кв.№ 225, кв.№ 237, кв.№ 241, кв.№ 246, кв.№ 259, кв.№ 264, кв.№ 267, кв.№ 276, кв.№ 298, кв.№ 299, кв.№ 303, кв.№ 351, кв.№ 357, кв.№ 366, кв.№ 385, кв.№ 445, кв.№ 484, кв.№ 487, кв.№ 488, кв.№ 492,	Газовый кран за холодильником
28	кв.№ 8, кв.№ 439, кв.№ 450, кв.№ 461, кв.№ 471, кв.№ 475, кв.№ 478, кв.№ 480, кв.№ 489,	Частично газопровод заставлен кухонной мебелью
29	кв.№ 63, кв.№ 353, кв.№ 465,	Газовый кран установлен в шкафу (полке)
30	кв.№ 415,	Деформированы рассекатели верхних горелок плиты
31	кв.№ 26, кв.№ 37, кв.№ 44, кв.№ 215, кв.№ 230, кв.№ 235, кв.№ 237, кв.№ 245, кв.№ 264,	Вентиляционный канал за мебелью
32	кв.№ 2,	Очистить решетку вентиляционного канала
33	кв.№ 48, кв.№ 415, кв.№ 490,	Сломана ручка двери духового шкафа
34	кв.№ 490,	Газовый кран находится в зоне нагрева
35	кв.№ 20, кв.№ 69, кв.№ 209, кв.№ 423, кв.№ 476,	Заклеена решетка вентканала
36	кв.№ 488,	Не закрывается кран 1/2 (мешает мебель)
37	кв.№ 63,	Газовая плита самовольно перенесена на другую стену (установлена не по проекту)
38	кв.№ 37, кв.№ 73,	Отключающее устройство на газовый стояк не доступен для обслуживания
39	кв.№ 331, кв.№ 351, кв.№ 353, кв.№ 421, кв.№ 445,	В помещении кухни отсутствует дверь
40	кв.№ 8, кв.№ 339,	Установлен вентилятор в вентканале
41		Реконструкция внутридомового газопровода

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
--------	---	----------------------

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 " О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" указанные сведения будут переданы поставщику газа. В соответствии с подпунктом д) п. 45 Постановления Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 поставщик газа в случае поступления уведомления от организации, которая по договору с абонентом осуществляет техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, об использовании абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным требованиям, вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа.

Представитель
ОАО "МОСГАЗ"

начальник СВДГО

(должность)



(подпись)

Колосова Е.В.

(ф.и.о.)

Получено: председатель правления Шпагина Л.В.

(дата, должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

Уведомление № 634

от 20.04.2016

Кому: ЖСК "УРАН"

В соответствии с договором № 05/15-ЖСК/ЮАО от 31.10.2014

ОАО "МОСГАЗ" выполнил работу по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее - ТО ВДГО) в жилом доме "Заказчика" по адресу:

ул. Красного Маяка 4 кор. 2

ТО ВДГО выполнено в данном доме в квартирах №№

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493.

Из-за отсутствия доступа ТО ВДГО не проводилось в квартирах (акт выполненных работ от 20.04.2016 № 9)

41, 143, 192, 199, 204, 218, 226, 243, 248, 257, 258, 266, 270, 275, 279, 280, 289, 292, 300, 302, 307, 320, 333, 349, 364, 369, 380, 387, 394, 395, 407, 411, 426, 433, 438, 441, 449, 457, 462, 463, 477.

В целях обеспечения безопасности населения, проживающего в данном жилом доме, повторно прошу Вас активизировать работу с жителями дома по предоставлению доступа сотрудникам ОАО "МОСГАЗ" для выполнения ТО ВДГО.

В случае не предоставления доступа в вышеуказанные квартиры ОАО "МОСГАЗ" не несет ответственности за техническое состояние внутридомового газового оборудования в помещениях, где не был обеспечен доступ.

В связи с изложенным прошу Вас незамедлительно проинформировать ОАО "МОСГАЗ" о дате и времени предоставления доступа для проведения ТО ВДГО.

Представитель
ОАО "МОСГАЗ"

начальник СВДГО

(должность)



(подпись)

Колосова Е.В.

(ф.и.о.)

Получено:

председатель правления Шпагина Л.В.

(дата, должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)

**Дефектная ведомость
от 20.04.2016 № 317**

на работы по замене газового оборудования в жилом доме
по адресу: ул. Красного Маяка 4 кор. 2
к договору № 05/15-ЖСК/ЮАО от 31.10.2014 с ЖСК "УРАН"

№№ квартир (кухонь), в которых газовые приборы подлежат замене	Выявленные дефекты	Наименование газового оборудования	Ед. изм.	объем работ	Примечание
№№18, кв№25, кв№27, кв№31, кв№36, кв№40, кв№42, кв№43, кв№52, кв№64, кв№65, кв№68, кв№69, кв№78, кв№79, кв№81, кв№83, кв№86, кв№87, кв№90, кв№100, кв№114, кв№120, кв№123, кв№125, кв№126, кв№127, кв№134, кв№138, кв№148, кв№156, кв№173, кв№179, кв№182, кв№184, кв№189, кв№213, кв№221, кв№227, кв№256, кв№263, кв№264, кв№268, кв№329, кв№335, кв№339, кв№344, кв№347, кв№352, кв№356, кв№358, кв№363, кв№371, кв№373, кв№382, кв№383, кв№384, кв№390, кв№391, кв№403, кв№404, кв№410, кв№415, кв№421, кв№425, кв№430, кв№453, кв№481,	Подлежит замене в связи с истечением срока эксплуатации	ПЛИТЫ - 68 шт.: ПГ 2/1 (ПБ 2/1) -4шт., ПГ 4/1 (ПБ 4/1) -2шт., Класс 1 А -1шт., Электра -26шт., Алла -1шт., Весна -1шт., Полметалл -1шт., Вромет -2шт., Карпаты -3шт., Идель -3шт., Брест-Франция -7шт., Виктория -1шт., Дружковская -2шт., Москва -12шт., Ением -1шт., Байгора -1шт.,	Шт.	68	

Ответственный представитель

ЖСК "УРАН"

(Указать организацию)

председатель правления Шпагина Л.В.

(Должность) (Ф.И.О)

(Подпись)

Начальник СВДО ЮАО ОАО "МОСГАЗ"

Колосова Е.В.
(Ф.И.О.)



АКТ № 204
на отключение от газоснабжения

г. Москва

«05» апреля 2016г

Мы, ниже подписавшиеся: представитель СВДГО по ЮАО ОАО МОСГАЗ
мастер: Иванов В.Н., инженер: Сорокин К.С.
(должность, Ф.И.О.)

представитель управляющей компании: ООО "Фрим" предприниматель Ив.В.
(указать название организации)(должность, Ф.И.О.)
инженер: Иванова Л.В.

составили настоящий акт о том, что по адресу: Красная Маена Чп2 кв 433
(указать полный адрес, номер квартиры)

произведено отключение: при проведении Т.О. обнаружено отключение
газовой плиты. Заглушки нет.

по причине ремонт

с установкой металлической(их) заглушки(ек):
(указать место установки, диаметр, сварная или резьбовая)

Отключение произведено в присутствии потребителя газа: Соловьева О.В.
(Ф.И.О.)

Ответственность за сохранность заглушки(ек) несет: Соловьева О.В.
(указать организацию или фамилию и инициалы абонента)



Представитель ГУП «МОСГАЗ» / Начальник/ | [Signature] / Колосова Е.В./
(подпись) (подпись) (ф.и.о.)

/Мастер/ | [Signature] / Иванова В.Н./
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Представитель управляющей компании М.П. | [Signature] / Иванова Л.В.
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Потребитель газа : г. | [Signature] / Соловьева О.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь : | [Signature] / Морозов К.С. |
(подпись) (ф.и.о.)

АКТ № 293
на отключение от газоснабжения

г. Москва

« 20 » апреля 2016г

Мы, ниже подписавшиеся: представитель СВДГО по ЮАО ОАО МОСГАЗ

мастер: Иванова В.Н, слесарь: Воробьев К.С.
(должность, Ф.И.О.)

представитель управляющей компании: ООО "Энерго" представитель
(указать название организации) (должность, Ф.И.О.)

представитель: Шляпников И.В.

составили настоящий акт о том, что по адресу: Красная Маена Чк 2 кв 460
(указать полный адрес, номер квартиры)

произведено отключение: при проведении Т.О. обнаружена заглушка в стояке в 112. удалившая самбавку

по причине ремонта.

с установкой металлической(их) заглушки(ек): станд 1/2
(указать место установки, диаметр, сварная или резьбовая)

Отключение произведено в присутствии потребителя газа: Колосова Е.В.
(Ф.И.О.)

Ответственность за сохранность заглушки(ек) несет: Колосова Е.В.
(указать организацию или фамилию и инициалы абонента)



Представитель ГУП «МОСГАЗ»
М.П.

/ Начальник/
(подпись)

[Handwritten Signature]
(подпись)

/ Колосова Е.В./
(ф.и.о.)

/ Мастер/
(должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

/ Иванова В.Н./
(ф.и.о.)

Представитель
управляющей компании
М.П.

[Handwritten Signature]
(должность)



[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(ф.и.о.)

Потребитель газа : т.

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(Ф.И.О.)

Слесарь :

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(ф.и.о.)